

Функционал: ОИМ ОЕ
Фонд: ОП
Загрязн: ТР
Заказчик: Цех 2
Наименование оборудования: СКР/УБЕР ПОЗ.42Б
Инвентарный номер оборудования: 11080
Принятая стоимость объекта ИЭС: ППЧ-022-10001-ПФ81
Начало работ: сентябрь 2022
Окончание работ: декабрь 2022

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 22070010

на изготовление и монтаж участка воздушоводов системы вентиляции В-6

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

(номер проекта, пункт плана работ или др.)

Работы планируются выполнять силами: Подрядная организация

Цех: 2

Корпус: 1

1. Условия труда в зоне прохода воздуха работ: Открытые или полукрытые площади

№/№ п/п	Наименование дефекта, наименование работ (перечень мероприятий по устранению дефектов, для покрытий указывать системы слоев с указанием толщины слоев)	Ед. изм.	Кол-во	4	Необходимые материалы и запчасти			8	9	10
					5	Ед. изм.	Кол-во			
1	Монтаж вентиляции стальной (s=1мм) сварной на фланцевом соединении d=1100мм, гуммированной резиной №1926	м2	40,12	Отовод 90 S=0,7мм R=D Ст.3 ф1100мм Прямой участок S=1,0мм Ст.3 D=1100мм Переход S=1,0мм Ст.3 (S60x550 / ф1100мм L=650мм Мягкая вставка из белыгита 60 СТВ L=300 мм, D=1100 мм	3	шт.	Подрядчик	Условия выполнения работ (Улица/помещение, отметка прохода/двух работ, наличие стесненных условий)	Улица (высотность до 5 метров)	
2	погрузка, перевозка до 1 км элементов вентиляции после гуммировки.	т	0,77							
3	Обезжиривание металлических поверхностей	м2	43,20	Обезжириватель (ацетон или растворитель 646) и ветошь	кг	норма	Подрядчик			
4	Обработка преобразователем ржавчины	м2	43,20	Преобразователь Со-1	кг	норма	Подрядчик			
5	Отрутовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ХС-010 (1 слой снаружи)	м2	43,20	Грунтовка ХС-010 (1 слой снаружи)	кг	норма	Подрядчик			
6	Окраска металлических отрутованных поверхностей эмалью ХВ-785 (4 слоя снаружи). Общая толщина лакокрасочного покрытия 130мкм.	м2	43,20	Эмаль ХВ-785 (4 слоя снаружи)	кг	норма	Подрядчик			
7	Окраска металлических поверхностей за один раз лаком ХВ-701Б (1 слой снаружи)	м2	43,20	Лак ХВ-701Б (1 слой снаружи)	кг	норма	Подрядчик			

Примечания:

Для выполнения работ механизмы предоставляет Подрядчик, за исключением механизмов Заказчика, указанных в табличной части ведомости дефектов. Все материалы, необходимые для выполнения работ предоставляет Подрядчик, за исключением материалов Заказчика, указанных в табличной части ведомости дефектов. Шифр чертёжа (проект), который относится ко всей дефектной ведомости, указывать в строке «Основание». Шифр чертёжа, который относится к конкретной позиции в дефектной ведомости, прописывать в столбце «Примечание».

СОСТАВИЛ:

Механик цеха

(подпись)

19.08 2022

(подпись)

(подпись)

СОГЛАСОВАНО:

Начальник цеха

(подпись)

19.08 2022

(подпись)

(подпись)

СОГЛАСОВАНО:

Сметчик УЭБ

(подпись)

19.08 2022

(подпись)

(подпись)