

**УТВЕРЖДАЮ:**  
Главный инженер  
ООО «ГалоПолимер Кирово-Чепецк»

М.А. Рассохин

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2011 г.

***ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ***  
***на оказание услуг по монтажу компрессора***  
***6VM16-140/200M1***

## **1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ**

- 1.1. Настоящее техническое задание определяет требования к проведению строительно-монтажных работ по монтажу 4-го компрессора 6BM16-140/200M1.
- 1.2. Монтажные работы проводятся в г. Кирово-Чепецк Кировской области на территории цеха №5 завода ООО «ГалоПолимер Кирово-Чепецк» внутри корпуса №267. Условия труда: стесненность.
- 1.3. На предприятии действует пропускной режим.
- 1.4. Техническое задание составлено без учета обвязки межступенчатого оборудования. Данные по обвязке будут предложены «подрядчику» отдельно после выхода проекта.

## **2. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТ**

- 2.1. Основной объем оказания услуг определяется перечнем работ (Приложение №1). Перечень работ является справочной информацией и не может рассматриваться в качестве окончательной дефектной ведомости.
- 2.2. Полный объем работ должен быть проработан «подрядчиком» и представлен в виде сметы в коммерческом предложении.
- 2.3. Работы по монтажу 4-го компрессора 6BM16-140/200M1 должны быть выполнены в соответствии с проектом № 2425-СТ ВНИПИМ, 117-5-267-АС, 117-5-267-ТК, П069.0038.01.000СБ (Приложение №2).
- 2.4. По окончании работ «подрядчиком» должна быть передана «заказчику» вся исполнительная документация, предусмотренная СНиП 3.01.04-87 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения».
- 2.5. Работы должны быть завершены не позднее 28.02.2012 г.
- 2.6. Работы выполняются материалами «подрядчика», кроме арматуры на фундамент Фо1 (есть в наличии арматура  $\varnothing$  10 АIII 25Г2С – 100кг,  $\varnothing$  16 АIII 25Г2С – 7000кг). Оборудование для монтажа предоставляется «заказчиком».
- 2.7. «Подрядчик» должен провести наладку и индивидуальные испытания смонтированного оборудования после монтажа электрооборудования и оборудования КИПиА.

## **3. ТРЕБОВАНИЯ К КОММЕРЧЕСКОМУ ПРЕДЛОЖЕНИЮ**

- 3.1. Коммерческое предложение должно содержать в качестве приложения смету на оказание услуг.
- 3.2. В коммерческом предложении должна быть указана дата окончания работ (включая передачу «заказчику» нормативной документации).

Главный механик завода

С.Ю. Штутин